

Objekt/e	Beschreibung	Jahresverbrauch	Einsparung in kWh	Einsparung in %
Straßenbeleuchtung	Abschaltung von ca. 500 Leuchtpunkten/ laternen in der 1. Stufe (weitere Prüfung energieintensiver Altanlagen läuft)	2.377.959	100.000	4
Stadthaus	Reduzierung Raumtemperatur auf 19° (Vorlauftemperatur reduzieren, Handlungsanweisung an Bedienstete - Eigenverantwortung)	999.280	89.935	9
Stadthaus	Untersagung privater Heizgeräte	999.280	19.986	2
Stadthaus	allgemeine Handlungsanweisung zum Energiesparen	999.280	29.978	3
Sporthallen	Temperaturabsenkung auf durchschnittlich 16° C	3.143.908	282.952	9
Sporthallen	Warmwasserabschaltung	3.143.908	235.793	8
Dienstszitz Zentrales Gebäudemanagement	Umzug in auch energetisch saniertes Gebäude	508.000	200.000	39
Sporthallen	Außer Betrieb setzen von zwei energieintensiven Sporthallen (Lise-Meitner-Str.-Abriss und Perleberger Straße)	3.143.908	484.959	15
Schwimmhalle	Temperaturabsenkung um insgesamt 2°	515.096	46.359	9
Schwimmhalle	Schließung der Sauna	48.000	48.000	100
Kultureinrichtungen	Temperaturabsenkung auf 19° im SHH und Verwaltungsgebäude 41	372.482	33.523	9
<b>Zusammenfassung</b>		<b>7.964.725</b>	<b>1.571.485</b>	<b>19,7</b>
Wärme		25.621.930	1.476.867	5,8
Strom		6.906.449	197.964	2,9
<b>Gesamtbetrachtung</b>	Gesamtverbrauch der Nutzerin "Stadt" Auf den Gesamtenergieverbrauch des Nutzers "Stadt" ergibt sich eine Einsparung von ca. 5 Prozent.	32.528.379	1.571.485	<b>4,8</b>

Ersparnis in Euro:

410.000 €